

FAQ

OGGETTO: FORNITURA TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO CONFORMI ALLE NORME UNI EN 10224 - CIG 94638231CD - CUP E65E17000040006

RISPOSTE E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA IN OGGETTO

Comunicazione del 28/11/2022

DOMANDE	RISPOSTE
<p>Buongiorno,</p> <p>In riferimento al procedimento relativo al C.I.G. 94638231CD - CUP E65E17000040006 chiediamo la possibilità di formulare offerta con materiale saldato elicoidalmente SAW secondo la norma EN 10224 in luogo del materiale oggetto di gara richiesto con saldatura longitudinale.</p>	<p>Con riferimento al chiarimento richiesto si precisa che l'offerta potrà essere presentata, per il prodotto proposto, nel rispetto della norma UNI EN ISO 10224.</p>

Comunicazione del 29/11/2022

DOMANDE	RISPOSTE
<p>Buongiorno,</p> <p>in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo se la lunghezza richiesta delle tubazioni (13m con tolleranza -0 +0,5m) è tassativa oppure possono essere fornite barre in lunghezza 11,5÷11,9 metri.</p>	<p>Con riferimento al chiarimento richiesto si precisa che la lunghezza dei tubi deve corrispondere a quanto richiesto all'Opzione 6 delle Specifiche Tecniche di fornitura.</p>



Comunicazione del 30/11/2022

DOMANDE	RISPOSTE
<p>in riferimento al Vs. benessere per i tubi con saldatura elicoidale SAW rispetto a quanto previsto dal capitolato della gara in oggetto (ovvero tubi con saldatura longitudinale HFW), chiediamo di conoscerne le motivazioni tecniche, in quanto i tubi elicoidali prevedono una maggiore quantità di saldatura e quindi maggiori tensioni indotte dal processo di fabbricazione, che possono essere causa di difetti (ad esempio cricche sulla saldatura, tensioni residue che riducono lo spessore del tubo alla resistenza delle pressioni della condotta).</p>	<p>Con riferimento al chiarimento richiesto si conferma che potranno essere presentate offerte nel rispetto dei requisiti indicati dalla norma tecnica UNI EN ISO 10224</p>
<p>in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo se sono accettati produttori extra UE</p>	<p>Con riferimento al chiarimento richiesto si precisa che potranno essere presentate offerte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 137 D.Lgs n. 50/2016 e della correlata disciplina nazionale e comunitaria. Nello specifico dovrà essere certificata la provenienza della fornitura, specificando la quota di prodotti originari di Paesi terzi e quella di prodotti di origine comunitaria.</p>

Comunicazione del 01/12/2022

DOMANDE	RISPOSTE
<p>in considerazione dell'attuale situazione del mercato delle materie prime, chiediamo se vengono accettati tubi già prodotti in accordo a quanto previsto dal capitolato e quindi già disponibili a magazzino (ovvero prodotti sec. la norma UNI EN 10224, grado acciaio L355, rivestiti esternamente in polietilene triplo strato R3R sec. la norma UNI 9099, con certificati EN 10204 3.1, origine EU)</p>	<p>In riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata si precisa che l'offerta dovrà essere formulata in aderenza alle previsioni di cui al Capitolato speciale ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 31 per quanto riguarda le specifiche tecniche e 32 per quanto riguarda le verifiche sul produttore dei tubi.</p>